

TABLEAU DES PRINCIPALES VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES

Equipements ou installations	Textes de référence	Vérificateur	Périodicité	
Appareils de levage et de manutention				
Appareils de levage installés à demeure (ponts roulants, palan, treuil...)	R4323-23 du Code du Travail Arrêté du 1 ^{er} mars 2004	Personne qualifiée	1 an	+ vérifications lors de la mise ou de la remise en service
Appareils de levage non installés à demeure (chariot automoteur, tracteur avec fourches...)			6 mois	
Appareils de levage mus par la force humaine ou utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail			3 mois	
Organes de suspension des ponts élévateurs de véhicules			3 mois	
Accessoires de levage (élingues, crochets, palonniers, ventouses...)			1 an	
Equipements de travail et moyens d'accès en hauteur				
Echelles, escabeaux	R4323-81 à 88 du Code du Travail	Utilisateur Personne qualifiée	1 an	+ avant utilisation
Echafaudages : - vérification avant mise ou remise en service - examen de montage et installation - examen de l'état de conservation - examen approfondi de l'état de conservation	R4323-72 du Code du Travail Arrêté du 21 décembre 2004	Personne qualifiée	Avant tout montage	
			Quotidien	
			3 mois	
Plates formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP, nacelle...)	R4323-23 du Code du Travail Arrêté du 1 ^{er} mars 2004	Personne qualifiée	6 mois	+ vérif. de mise en service
Ascenseurs et monte-charges : - visite de maintenance et vérification de fonctionnement - essai des organes de sécurité - contrôle technique de l'ensemble de l'installation	R125-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation Arrêté du 18 novembre 2004	Entreprise spécialisée Personne qualifiée Organisme habilité	6 semaines 1 an 5 ans	+ vérifications lors de la mise ou remise en service
Machines et Equipements de travail				
Engin de chantier et terrassement : chargeuses, pelleteuses... Arbres à cardans Motoculteurs	R4323-23 du Code du Travail Arrêté du 5 mars 1993	Personne qualifiée	1 an	+ vérifications de la conformité lors de la mise ou remise en service
Machines dont le chargement / déchargement est effectué manuellement en phase de production : presse mécanique, presse hydraulique, presse à vis, massicot non manuel, compacteur...			3 mois	
Compresseurs d'air (groupe 2) P > 4 bar et P.V > 200 bar.litres : - Inspection périodique - Requalification périodique	R557-14-1 du Code de l'Environnement Arrêté du 20 novembre 2017		40 mois	
			10 ans	
Electricité				
Vérification du maintien en état de conformité des installations électriques	R4226-16 et 17 du Code du Travail Arrêté du 10 octobre 2000 & Arrêté du 26 décembre 2011	Organisme agréé ou personne qualifiée	1 an (ou 2 ans si pas d'observation)	+ mise en service ou modification
Incendie / Evacuation				
Extincteurs	R4224-17 du Code du Travail Règle APSAD R4	Société compétente Organisme agréé	1 an	
Robinets Incendie Armés (RIA)	R4224-17 du Code du Travail Règle APSAD R5	Société compétente Organisme agréé	1 an	
Exutoire de fumées / Désenfumage	R4224-17 du Code du Travail Règle APSAD R7	Société compétente Organisme agréé	1 an	
Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)	Arrêté du 4 novembre 1993	Personne qualifié	1 an	
Eclairage de sécurité (BES et BAES)	R4226-16 et 17 ; R4226-13 du Code du Travail Arrêté du 14 décembre 2011	Organisme agréé ou personne qualifiée	1 an (ou 2 ans si pas d'observation)	

Chaudières			
Puissance nominale comprise entre 4 et 400 KW : - Entretien et évaluation du rendement et des émissions de polluants	R224-41-4 à 7 du Code de l'Environnement	Organisme agréé	1 an
Puissance nominale supérieure à 400 KW et inférieure à 20 MW : - Efficacité énergétique et contrôle des émissions de polluants	R224-35 et R224-41-3 du Code de l'Environnement	Organisme agréé	2 ans
Légionellose			
Contrôle de présence de légionellose dans les installations collectives de production, stockage, distribution d'eau chaude sanitaire	Arrêté du 1 ^{er} février 2010	Laboratoire agréé	1 an
Contrôle de présence de légionellose dans les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation	Arrêté du 13 décembre 2004	Laboratoire agréé	Au moins 2 fois pendant la période de juin à septembre
Cuves / Réservoirs			
Cuves, bassins, réservoirs contenant des produits corrosifs	R4412-25 du Code du Travail	Personne qualifiée	1 an
Réservoirs contenant des liquides inflammables (> 10 m ³) - Réservoir en fosse - Réservoirs enfouis	Arrêté du 22 juin 1998	Organisme agréé	Avant mise en service 25 ans après mise en service puis tous les 5 ans 15 ans après mise en service puis tous les ans
Gaz			
Stockage d'hydrocarbures liquéfiés, installations de distribution de gaz, locaux d'utilisation du gaz, appareils d'utilisation	Arrêté du 25 juin 1980 (Art. GZ 30)	Organisme agréé	1 an
Appareil de cuisson			
Appareil de cuisson en ERP / Ramonage des conduits d'évacuation	Arrêté du 25 juin 1980 (Art. PE 4 et GC 21)	Personne ou société compétente	1 an
Portes et portails automatiques			
Portes et portails automatiques ou semi-automatiques	Art. R.4224-12 du Code du Travail	Personne ou société compétente	6 mois
Equipements de protection individuelle			
Systèmes de protection individuelle contre les risques de chute de hauteur (ex : harnais de sécurité)	Art.R.4323-99 du Code du Travail	Personne ou société compétente	1 an
Gilets de sauvetage gonflables			1 an
Appareils de protection respiratoire et stock de cartouches filtrantes			1 an
Aération / Ventilation			
Installations d'aération des locaux à pollution spécifique sans recyclage d'air ex : système d'aspiration de poussières d'une menuiserie	R4222-1 à 26 du Code du Travail Arrêté du 8 octobre 1987	Personne ou société compétente	1 an
Installations d'aération des locaux à pollution spécifique avec recyclage d'air			6 mois
Installations d'aération des locaux sans pollution spécifique			1 an
Installation de climatisation ou pompes à chaleur réversibles >12kW	R224-59-4 du Code de l'Environnement	Personne qualifiée	5 ans
Amiante			
Amiante : - Surveillance de l'état de conservation	R1334-15 à 19 du Code de la Santé Publique	Organisme agréé	3 ans (selon résultats du diagnostic)
Véhicules			
Voitures particulières ou véhicules utilitaires (dont le PTAC est de moins de 3,5 tonnes)	Art. R.323-1 du Code de la Route Arrêté du 18 juin 1991	Centre de contrôle agréé	4 ans après la mise en service puis tous les 2 ans
Véhicules lourds (véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes)	Art. R.323-25 du Code de la Route		1 an
Véhicules de transport en commun de personnes	Art. R.323-23 du Code de la Route		6 mois
Véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes	Art. R.323-24 du Code de la Route		1 an